



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение

«ИНСПЕКЦИЯ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ»
(СПбГКУ «Инспекция КО»)

ул. Чернышевского, 17, Санкт-Петербург, 191119
тел. (812) 572-17-04, факс (812) 575-75-38
E-mail: inspect@spb.edu.ru

ОКПО 53251558 ОКОГУ 23280 ОИРН 1037828024563
ИНН/КПП 7813132729/784201001

№ _____

На № _____ от _____

Кому: Калининой Галине Аркадьевне, заведующий
(Ф.И.О., должность)

ГБДОУ № 46 Приморского района, тел. 492 36 12

Предписание № 23/01-5-72/2014

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (с изменениями от 30.07.06 № 90-ФЗ), предлагаю устранить следующие нарушения законодательства о труде и правил по охране труда:

№ п/п	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Срок выполнения
1	Ответственному за электрохозяйство (зам.директора по АХР) пройти в установленном порядке обучение и проверку знаний правил по электробезопасности с получением удостоверения не ниже IV квалификационной группы. Основание: п.2.2 приказа МО и ПО РФ от 06.10.1998 № 2535, п.1.2.7.ПТЭЭП.	август 2014
2	Проводить проверку знаний требований охраны труда с вновь принятыми на работу сотрудниками (в течение месяца после приема на работу) с составлением протокола по проверке знаний требований ОТ. Основание: пп.2.2.1, 2.3.1, 3.5 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации», утвержденный постановлением Минтруда и МО РФ от 13.01.2003 № 1/29.	постоянно
3	Разработать, утвердить и ввести в действие приказом по учреждению должностные инструкции отв. лицам за электрохозяйство и за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Основание: п.п.1.2.8, 1.2.6 ПТЭЭП, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.03г. № 6; п.п. 2.2.4, 2.2.5 ПТЭТЭ, утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.03г. № 115.	13.03.2014

О выполнении предписания по истечении указанных в нем сроков, прошу письменно сообщить по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 17, комната 3, отдел охраны труда, факс: 575 61 41 или 575 75 38; тел. 575 61 41.

Инспектор Морозова Л.В.

« 13 » февраля 2014г.

Предписание получил:
« 13 » 02 2014г.





1. Инструкционная разработка
(инструкцией инспектор упирает с собой) 13.02.2014г.
2. Ответственный за электрохозяйство имеет II кв. группу. Проводим дальнейшее плановое обучение.
3. Вновь принятое подразделение прошу проверить знания по ОТ 13.02.2014г.

Кавз-